

Результаты проверок торговых центров в Гомеле

По поручению Главы государства работники МЧС проверили торговые центры Беларуси, акцентировав внимание на вопросах обеспечения безопасности на объектах. В городе Гомеле спасатели проверили 21 объект, на которых был выявлен ряд типичных нарушений:

- первичные средства пожаротушения находятся в неисправном состоянии;

- допущено загромождение эвакуационных путей различными предметами;

- двери эвакуационных выходов закрываются на замки, не обеспечивающие возможность их свободного открывания изнутри без ключа;

- противопожарные и дымонепроницаемые двери зафиксированы в открытом положении;

- система оповещения о пожаре и управления эвакуацией находится в неисправном состоянии;

- помещения эксплуатируются не по целевому назначению;

- устройство для самозакрывания дымонепроницаемых дверей находятся в неисправном состоянии;

- планировка торговых зон не соответствует проектной документации;

- не организована разработка инструкций по пожарной безопасности;

- отсутствуют либо находятся на слабом уровне знания о действиях при возникновении пожара у рабочего персонала;

- не обеспечен свободный подъезд для аварийно-спасательной техники к зданию;

- под маршами в лестничных клетках хранятся горючие материалы;

- на путях эвакуации применяются ковровые покрытия с неизвестными пожарно-техническими характеристиками (сертификат соответствия не предоставлен), которые не закреплены жестко к полу;

- отделка стен в лестничной клетке на путях эвакуации выполнена из материалов с неизвестными показателями пожарной опасности;

- в торговых залах отсутствует свободный доступ к пожарным кранам и ручным пожарным извещателям;

Более подробная информация о результатах проверок размещена в виде интерактивной карты на официальном сайте МЧС [112.BY](http://112.by)

Уважаемые гомельчане, не оставайтесь равнодушными к проблеме безопасности думайте о последствиях и соблюдайте правила пожарной безопасности. Находясь в общественном месте, запоминайте путь к выходу. Обращайте внимание на план эвакуации в случае пожара, на нём указаны все направления и пути возможной эвакуации, расположение лестниц, запасных выходов и телефонов.

Если вы чувствуете запах дыма или услышали оповещение «О Пожаре!»:

Сохраняйте спокойствие и не паникуйте.

Следуйте по светильникам зелёного цвета в коридорах и на лестничных клетках при эвакуации они отмечают путь к выходу.

Оглянитесь и оцените обстановку: если рядом есть телефон или кнопка пожарной сигнализации быстро сообщите в службу спасения.

В темноте или если помещение заполняется дымом, двигайтесь к выходу, держась за стены и поручни.

Защитите органы дыхания, дышите через влажный носовой платок или рукав.

В многоэтажном здании не пытайтесь вызвать лифт - спускайтесь по лестнице.

Не прыгайте в окно с большой высоты. Если нельзя попасть наружу обычным путём отступите в помещение, где дыма меньше. В большом помещении могут быть места, удалённые от очага возгорания, где можно переждать, пока не придёт помощь.

Информирует Гомельский городской отдел по ЧС



